Отметка о размещении (**дата и учетный номер**) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, **QR-код**<*> **30.09.2022 КНМ** 26220061000200773907 / 2022041441	

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@26.mchs.gov.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Ессентуки

(место принятия решения)

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/~~внеплановой~~)

от " 30" сентября 2022 г., 16 час. 00 мин. №109

1. Решение принято

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю – Главным государственным инспектором города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору полковником внутренней службы Вороненко Виктором Ивановичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с

исполнением утвержденного ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю на 2022 год (https://proverki.gov.ru/portal/public-search, https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip)

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках

Федерального государственного пожарного надзора (осуществление надзора за выполнением требований пожарной

безопасности) реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю полковник внутренней службы Вороненко Виктор Иванович

2) Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Прокопенко Сергей Сергеевич

3) Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Грицак Роман Александрович

4) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Полоусова Татьяна Васильевна

5) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Короткова Наталья Гавриловна

6) Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Бурлаков Умар Анварович

7) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Бабаев Равиль Садимович

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):

специалисты:

1) специалисты ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:

Зданий и помещений

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

Ставропольский край, г. Ессентуки ул. Октябрьская 254

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 12 "РУЧЕЕК" 357600, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЕССЕНТУКИ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 254, ОГРН: 1022601223798, ИНН: 2626026200

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) истребование документов.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

соблюдение обязательных требований

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных нормативными правовыми

актами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836);
- Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837);
- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "14" октября 2022 г., 14 час. 00 мин

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 час **00** мин (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

1. Рабочий (е) проект (ы) здания (ий) (на объект) (копию поэтажных планов, экспликации к ним).
2. Распорядительный документ о назначение руководителя на должность (для юридических лиц).
3. Распорядительный документ о назначении ответственного (ых) лица за пожарную безопасность.
4. Договор аренды или сдачи объекта (ов) в аренду (субаренду) другому лицу.
5. Удостоверение (я) руководителя, ответственного (ых) за пожарную безопасность по прохождению пожарно – технического минимума.
6. Рабочий (е) проект(ы) на установку систем противопожарной защиты.
7. Акт приема в эксплуатацию систем противопожарной защиты.
8. Договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты.
9. Копию лицензии подрядной организации, которая выполняла установку систем противопожарной защиты и работы по ремонту, техническому обслуживанию.
10. Акт приемки выполненных огнезащитных работ (если имеется).
11. Акт оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (если имеется).
12. Акт испытания наружных пожарных лестниц и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (если имеется).
13. Акт испытания внутреннего/наружного противопожарного водоснабжения (сколько пожарных кранов (водоемов/гидрантов) /состояние) (если имеется).
14. Копию инструкций о мерах пожарной безопасности.
15. Предъявить журналы.

- учета проведения противопожарного инструктажа.
- эксплуатации систем противопожарной защиты.

16. Перечень объектов, расположенных на территории города Пятигорска.
17. Акт об отработке планов эвакуации (если имеется).
18. Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (если имеется).
19. Расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон по ПУЭ производственных и складских помещений, зданий (если имеются).
20. Декларация пожарной безопасности (при наличии).
21. Специальные технические условия (при наличии).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений ...

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается должностными лицами государственного пожарного надзора самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на объекте надзора, правообладателем которого создавались (создаются) препятствия в проведении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий;

в случае, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия усматривается состав административного правонарушения, за совершение которого предусмотрено административное приостановление деятельности, или проводится осмотр;

при отборе проб (образцов) продукции (товаров), в том числе в ходе проведения выборочного контроля исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю –Главный государственный инспектор города Ессентуки и Предгорного муниципального округа по пожарному надзору полковник внутренней службы Вороненко Виктор Иванович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись)

Прокопенко Сергей Сергеевич, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 8 (87934)22130, e-mail: essentuki77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (**дата и время**) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки <*>

Отметка о направлении решения в электронном виде (**адрес электронной почты**), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному МО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: essentuki77@26.mchs.gov.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30,
телефон доверия ГУ МЧС России по СК (8652) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
по делу об административном правонарушении

«_17__» октября 2022г. **г. Ессентуки**
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор по г. Ессентуки и Предгорному МО по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по СК полковник внутренней службы Вороненко Виктор Иванович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
~~**(постановление прокурора о возбуждении административного дела)**~~
(ненужное зачеркнуть)

№ _136__от «_14__» октября 2022г. и материалы на юридическое лицо

1. **Полное название юридического лица:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №12 «Ручеек»
2. **Юридический адрес, тел. (факс):** 357600 г. Ессентуки ул. Октябрьская, 254
3. **Орган зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства:** Администрация г. Ессентуки Ставропольского края Свидетельство серия 1022601223798 от 12.11.2002 года
4. **4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Жданова Татьяна Петровна
5. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** приказ №72-л от 29.10.2018 года
6. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** паспорт 0305 №275103 выдан ОВД Успенского района Краснодарского края от 14.01.2005 г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: Нет , в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ст. 20.4 ч.1 КРФ о АП

У С Т А Н О В И Л:

в период с 13 ч.00мин. 10.10.2022 г. по 14ч. 00 мин. 10.10.2022 года а так же с 12 ч.00мин. 12.10.2022 г. по 13 ч. 00 мин. 12.10.2022 года и с 10 ч.00мин. 14.10.2022 г. по 11 ч. 00 мин. 14.10.2022 года старшим дознавателем ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС РФ по СК майором внутренней службы Грицак Р.А., на основании решения начальника ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю полковника внутренней службы В.И. Вороненко № 26-005-2022/0105РС от «03» октября 2022 года была проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территории и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №10 «Ивушка» расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября 20. В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем, а также ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности. *(п.*54 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

. Проектная и техническая (исполнительная) документация на систему АУПС и СОУЭ отсутствует на объекте, что не соответствует п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 (ред. от 16.09.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. В помещении варочного зала установлены датчики пламени, что не соответствует (п.13.1.10 таблицы М.1 приложения М СП 5.13130.2013, раздел 6.2 СП 484.1311500.2020)

4. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты что не соответствует. (п. 17 (б) Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

5. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. (п. 17 (б) Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

6. В здании руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

7. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (п. 36 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.)

8. В помещениях по 2 дымовых пожарных извещателя, что не соответствует требованиям п. 13.3* НПБ 88-2001* (для формирования команды управления по 13.1* в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов)

9. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 42, п. 43, п. 54 п. 124 ППР №147 9 от 16.09.2020г.)

10. Подвальное помещение не оборудовано дымовыми пожарными извещателями, что не соответствует (п. А4 приложения А СП 5.13130.2013; п.4.4 СП 4861311500.2020)

11. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия несущих строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты или производителя огнезащитных работ (п. 13 ППР №1479 от 16.09.2020г ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.4.3 СП 2.13130.2012;)

12. Прибор приемно-контрольный и прибор управления, не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. (п.13.14.5 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»).

13. На люке в чердачное помещение не размещена информация о месте хранении ключа что не соответствует требованиям (п. 18 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

14. На объекте защиты допущено снятие на втором этаже предусмотренные проектной документацией дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; (п. 16 (д) Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

16. Провода, примененные при монтаже АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям (таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012 п. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

17. Система АУПС, срабатывает от 1-го пожарного извещателя. п. 14.1 СП 5.13130.2009

18. Приемно-контрольный прибор не защищен от несанкционированного доступа п. 13.14.5 СП 5.13130.2009

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

Перечисленные нарушения указывают на имеющее место событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения юридическим лицом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №12 «Ручеек» предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи).

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский са общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развити воспитанников №12 «Ручеек» надлежаще извещено о времени и месте рассмотрения дела о административном правонарушении (определение о назначении времени и места рассмотрения дела о 14.10.2022). Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлено.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Заявлений, отводов и ходатайств на период рассмотрения дела об административном правонарушении не поступало.

Вина юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №12 «Ручеек», подтверждается актом проверки от 14.10.2022 № 26-005-2022/0101АК,Протоколом осмотра, протоколом об административном правонарушении №211 от 14.10.2022,

Объектом правонарушения является пожарная безопасность – составная часть общественной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 4.1) допускает возможность назначения административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Часть 2 ст. 3.4 КоАП РФ установлено, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрены следующие наказания: «… - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

Исследовав представленные материалы и оценив их совокупность, можно сделать вывод, что вина юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №12 «Ручеек» расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская 254, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение при рассмотрении административного дела.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.9 ч.1 п.1.; 29.10 ч.1, 3, 4, 5. КоАП РФ, ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности»

принимая во внимание ст. 4.2 КРФоАП, как смягчающее обстоятельство в виду того что суть нарушени понята правильно.

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности юридическое лицо Муниципального бюджетног дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетны осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №12 «Ручеек»

(наименование юридического лица)

и назначить административное наказание в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в вид административного предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить законному представителю и иным заинтересованным лицам, что они, в соответствии со ст.ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии

Городской суд г. Ессентуки по адресу: СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 57 г;

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 а

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

~~**Административный штраф должен быть уплачен:** Получатель платежа УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь (ГУ МЧС России по Ставропольскому краю) ИНН 2635077144 КПП 263501001, номер казначейского счета № 03100643000000012100, ЕКС 40102810345370000013, КБК 177 116 012 010 1000 4140 Отделение Ставрополь Банка России// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 010702101 ОКТМО 07710000~~

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Разъяснить ст.32.2 КРФоАП, согласно которой Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **шестидесяти дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном **частью 1 статьи 20.25** настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.

Должностное лицо, вынесшее постановление _____ **/ В.И. Вороненко /**

М.П.

Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1 ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С информацией о получателе штрафа, необходимой в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа ознакомлен(а). **С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил(а): «17» октября 2022г.**

Законный представитель юридического лица _____ **/ Т.П. Жданова /**

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год

Отметка об исполнении постановления.

Постановление №_____ от «___» _____ 2022 г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «____»_____20__г. вступило в законную силу.

исполнено «_____»_____20___г. _____

(номер финансового документа)